

תאריך הפקה : 29/08/2021

מקורות חברת מים בע"מ
מערכת איכות מים ארצית
דו"ח תוצאות כל הפרמטרים

כל התוצאות

מרחב דרום

31/08/2021 עד 01/09/2020

שיוך מקומות דיגום: מקורות, קניית מים מספקים, מחוץ למערכת של מקורות

מצב מקום דיגום:

סה"כ תוצאות לדו"ח 547

עמוד 1 מתוך 44

dbo.qry_ResultsSel/frm4_1_foldhef13/repMerhav_pl_dt_tst

2-2-1

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

אזור: ערבה מרכזית

יא"ם : הערבה

חצבה ב'6

HC0062

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת 24/01/2021 08:15 עומק: 143.00
 הערות: דווח לאור חג'בי ב-12:00, ב-25.01.25, וגם ב-13:20 ב-26.01.21

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
1 cfu/100	Total coliform MF	TOT.COLIFORM MF
	דווח	CMF
3 cfu/100	Fecal streptococcus MF	STREP. FAECALIS MF
	דווח	EMF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FECAL COLIFORM MF
		FMF
7 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML
		TOTB

דגימה מתוכננת 11/07/2021 10:40 עומק: 143.00
 הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	TOT.COLIFORM MF
		CMF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	STREP. FAECALIS MF
		EMF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FECAL COLIFORM MF
		FMF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML
		TOTB

חצבה א'7

HC007A

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת 24/01/2021 08:30 עומק: 141.00
 הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	TOT.COLIFORM MF
		CMF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	STREP. FAECALIS MF
		EMF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FECAL COLIFORM MF
		FMF
31 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML
		TOTB

עמוד 2 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

חצבה לא'

HC007A

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

11:35 11/07/2021 עומק: 141.00

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
14 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

11

חצבה

HC0110

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

08:20 24/01/2021 עומק: 136.00

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
11 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

11:20 11/07/2021 עומק: 136.00

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

חצבה א12

HC012A

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

09:10 27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF

עמוד 3 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

חצבה 12A

HC012A

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

09:10 27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
12 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:00 24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
13 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

08:35 25/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
2 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 26/04/21 08:45 בשעה		
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
18 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

11:10 11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 13/07/21 09:00 בשעה		

עמוד 4 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

חצבה 12A

HC012A

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

11:10 11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF
		FECAL COLIFORM MF
8 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB
		TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

חצבה 13א'

HC0131

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

168.00 עומק: 08:20 25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF
		TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF
		STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF
		FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB
		TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

168.00 עומק: 10:30 11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF
		TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF
		STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF
		FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB
		TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

15

חצבה

HC0150

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

103.00 עומק: 08:40 24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF
		TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF
		STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF
		FECAL COLIFORM MF

עמוד 5 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

15 **חצבה** **HC0150**
פעיל **קידוח** **מים גולמיים**
 דגימה מתוכננת עומק: 103.00 08:40 24/01/2021
הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
19 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת עומק: 103.00 08:30 25/04/2021
הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
24 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת עומק: 103.00 11:00 11/07/2021
הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
13 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

17 **חצבה** **HC0170**
פעיל **קידוח** **מים גולמיים**
 דגימה מתוכננת עומק: 67.00 09:00 27/10/2020
הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
11 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 6 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

17

חצבה

HC0170

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 67.00

09:30

24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
170 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 67.00

08:40

25/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
4 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

חצבה 18

HC0180

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 192.50

08:00

09/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 192.50

08:40

25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

עמוד 7 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

חצבה 18

HC0180

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 192.50

08:40

25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 192.50

09:30

11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
6 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

חצבה 3א'

HCA030

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 142.00

08:10

03/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 04/01/21 08:35 בשעה		
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
350 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

חצבה 10א'

HCA100

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 185.00

08:50

25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF

עמוד 8 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

חצבה 10א'

HCA100

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 185.00

08:50

25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
9 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עידן 3

QBB030

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 194.00

10:00

27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
41 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 194.00

09:40

25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 194.00

08:40

25/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF

תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 26/04/21 08:45 בשעה

עמוד 9 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן 3

QBB030

פעיל קידוח מים גולמיים
 דגימה מתוכננת עומק: 194.00 08:40 25/04/2021
 הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חגבי ממרחב דרום. ביום 27/04/21 בשעה 15:30		
2 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חגבי ממרחב דרום. ביום 26/04/21 08:45 בשעה		
20 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת עומק: 194.00 10:00 11/07/2021
 הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
14 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עידן 4

QBB040

פעיל קידוח מים גולמיים
 דגימה מתוכננת עומק: 250.00 10:20 07/09/2020
 הערות: דווח לאור חגבי ב-15:30, ב-09.09.20

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1500 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דווח

עמוד 10 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן 4

QBB040

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 250.00

08:30

01/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF דופליקט=0	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
540 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 250.00

09:00

25/01/2021

הערות: דווח לאור חג'בי ב-13:20, ב-26.01.21

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
1 cfu/100	Total coliform MF דווח	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
230 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 250.00

09:30

25/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
2 cfu/100	Total coliform MF תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 26/04/21 08:45 בשעה	CMF TOT.COLIFORM MF
3 cfu/100	Fecal streptococcus MF תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 27/04/21 15:29 בשעה	EMF STREP. FAECALIS MF
2 cfu/100	Fecal coliform MF תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 26/04/21 14:10 בשעה	FMF FECAL COLIFORM MF
470 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 11 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן 6

QBB060

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 184.00

10:30

27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 184.00

08:45

25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 184.00

08:50

25/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 184.00

09:45

11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
16 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 12 מתוך 44

-

מרחב דרום לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן 7א

QBB07A

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

09:00 27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

09:30 25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

ניקוי וחיטוי

09:40 08/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

דגימה מתוכננת

11:00 11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
	צמיחה +	
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
510 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 13 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן 8

QBB080

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 169.00

09:15

27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
21 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 169.00

09:10

25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
7 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 169.00

08:10

25/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
55 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 169.00

11:00

11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 14 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן 11

QBB110

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 185.00

09:25

27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 185.00

08:30

25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
53 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 185.00

08:30

25/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
70 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 185.00

10:50

11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
6 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חלבי ממרחב דרום. ביום 13/07/21 09:00

עמוד 15 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן 11

QBB110

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 185.00

10:50

11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
86 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עידן 12

QBB120

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 183.00

09:40

27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 183.00

08:30

25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 183.00

08:25

25/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
35 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 16 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן 12

QBB120

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 183.00

10:30

11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
10 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עידן 2א'

QBBA20

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 177.00

09:50

27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 177.00

08:30

25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 177.00

08:35

25/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF

עמוד 17 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן 2א'

QBBA20

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 177.00

08:35

25/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 177.00

10:15

11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עידן 3א'

QBBA30

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 190.00

10:00

27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
83 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 190.00

09:20

25/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 18 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן 3א'

QBBA30

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 190.00

08:45

25/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חגבי ממרחב דרום. ביום 27/04/21 בשעה 15:31		
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
48 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עומק: 190.00

10:30

21/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
2 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 22/07/21 13:32 בשעה		
2 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
דופליקט=0. תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 22/07/21 בשעה 13:33		
2 cfu/100	Fecal coliform MF	FMFV FECAL COLIFORM MF VERIFICATION

בירור

עומק: 190.00

11:50

25/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
2 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 26/07/21 08:50 בשעה		
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

עמוד 19 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עידן 3א'

QBBA30

פעיל

קידוח

מים גולמיים

עומק: 190.00

11:20

27/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FECAL COLIFORM MF

5

עין עופרים

QTB050

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 700.00

11:30

11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FECAL COLIFORM MF
16 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עין עופרים 15

WQ0150

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 470.00

11:40

11/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 20 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

מרזבה 4

NK0040

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 140.00 09:40 27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
8 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 140.00 08:10 24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
10 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 140.00 08:00 25/04/2021

הערות: * פלטה מכוסה

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
פלטה מכוסה cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
5 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1900 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

פלטה מכוסה
תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חגבי ממרחב דרום. ביום 27/04/21 בשעה 15:28

תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חגבי ממרחב דרום. ביום 27/04/21 בשעה 15:28

עמוד 21 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

מרזבה 4

NK0040

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה חוזרת

עומק: 140.00

12:40

27/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 140.00

08:00

26/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

מרזבה 4א'

NK004A

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 172.00

09:50

27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
דופליקט=0		
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 172.00

08:10

25/04/2021

הערות: * פלטה מכוסה

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
פלטה מכוסה cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
פלטה מכוסה		

עמוד 22 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

מרזבה 4'א

NK004A

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

25/04/2021 08:10 עומק: 172.00

הערות: * פלטה מכוסה

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1700 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור
חגבי ממרחב דרום. ביום 27/04/21
בשעה 15:29

דגימה חוזרת

26/04/2021 13:15 עומק: 172.00

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

26/07/2021 08:10 עומק: 172.00

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
4 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

מרזבה 6'א

NK006A

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

24/01/2021 08:40 עומק: 160.00

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF

עמוד 23 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

מרזבה 6א'

NK006A

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 160.00

08:40

24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 160.00

08:40

26/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
9 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
תוצאות דווחו על ידי שרון אילת לאור הג'בי ממרחב דרום. ביום בשעה 28/07/21 08:30		
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

מרזבה 7א'

NK007A

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 160.00

10:10

09/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
54 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 160.00

08:50

24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

עמוד 24 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

מרזבה 7א'

NK007A

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 160.00

08:50

24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
11 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 160.00

08:35

26/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
7 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 27/07/21 15:08 בשעה		
4 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
תוצאות דווחו על ידי שרון לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 28/07/21 13:20 בשעה		
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1700 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML
תוצאות דווחו על ידי שרון לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 28/07/21 13:43 בשעה		

מרזבה 9

NK0090

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 140.00

09:30

27/10/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
48 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 25 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

מרבזה 9

NK0090

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 140.00

08:50

24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 140.00

08:15

25/04/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
36 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 140.00

08:25

26/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

מרבזה 10

NK0100

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 50.00

09:10

24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

עמוד 26 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

מרזבה 10

NK0100

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 50.00

09:10

24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
18 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 50.00

08:30

26/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
28 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

6

עין ירב

QX0060

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 90.00

08:50

24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עין ירב 7

QX0070

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 720.00

08:30

24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

עמוד 27 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עין ירב 7

QX0070

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 720.00 08:30 24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עין ירב 17

QX0170

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 510.00 08:30 24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
10 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עין ירב 116

QX1160

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 170.80 08:50 24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
8 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עין ירב 117

QX1170

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 322.00 08:30 24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF

עמוד 28 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

עין ייב 117

QX1170

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 322.00

08:30

24/01/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

שיזף 1א'

ZBA100

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 134.00

08:00

26/07/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

פארן 15

RA0150

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 122.00

11:20

01/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
24 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 122.00

12:00

15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF

עמוד 29 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

פארן 15

RA0150

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 122.00

12:00

15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 122.00

10:50

15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
4 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

פארן 17

RA0170

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 122.00

11:10

01/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
46 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 122.00

11:50

15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
20 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 30 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

פארן 17

RA0170

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 122.00

11:50

15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
-------	------------	-------------

דגימה מתוכננת

עומק: 122.00

10:30

15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
4 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

18

פארן

RA0180

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 432.00

12:20

15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

19

פארן

RA0190

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 405.00

12:00

15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
500 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 31 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

20

פארן

RA0200

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

12:10 עומק: ##### 15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

21 פארן

RA0210

בפתוח

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

11:40 15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

22 פארן

RA0220

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

11:50 עומק: 400.00 15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 32 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

פארן 23

RA0230

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 159.00

11:00

01/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
דופליקט=0		
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 159.00

11:40

15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 159.00

11:00

15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

פארן 129

RA1290

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 643.00

12:30

15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF

עמוד 33 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

פארן 129

RA1290

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

15/08/2021 12:30 עומק: 643.00

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

צופר 8

SC0080

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

03/09/2020 10:00 עומק: 145.00

הערות: דווח תקין לאור חל'בי ב-12:55, ב-04.09.20, וגם ב-13:00, ב-05.09.20

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
7 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

01/11/2020 09:50 עומק: 145.00

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
12 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

15/03/2021 10:20 עומק: 145.00

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 34 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צופר 8

SC0080

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 145.00

10:15

28/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה	
2	cfu/100	Total coliform MF תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור חג'בי ממרחב דרום. ביום 29/06/21 08:30 בשעה	CMF TOT.COLIFORM MF
1	cfu/100	Fecal streptococcus MF תוצאות דווחו על ידי זהר קוט לאור ח'בי ממרחב דרום. ביום 30/06/21 08:35 בשעה	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1	cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
11	cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 145.00

08:30

15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה	
7	cfu/100	Total coliform MF תוצאות דווחו על ידי אנסטסיה נסטרינקו לאור חג'בי ממרחב דרום ביום 16/08/21 בשעה 14:30	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1	cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1	cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
18	cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

צופר 11 א'

SC011A

פעיל

קידוח

מים גולמיים

עומק: 360.00

10:20

03/09/2020

הערות: דוח תקין לאור חג'בי ב-12:55, ב-04.09.20, וגם ב-13:00, ב-05.09.20

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה	
< 1	cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1	cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1	cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
13	cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 35 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צופר 11 א'

SC011A

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 360.00

09:30

01/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
8 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 360.00

10:00

15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 360.00

09:10

28/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
2 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 360.00

09:00

15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
14 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 36 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צופר 12

SC0120

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 36.00

10:30

08/09/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF דופליקט=0	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
4 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 36.00

10:10

01/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
6 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 36.00

10:35

15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 36.00

10:30

28/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

עמוד 37 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צופר 12

SC0120

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 36.00

10:30

28/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 36.00

09:40

15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
6 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
תוצאות דווחו על ידי אנסטסיה נסטרינקו לאור חג'בי ממרחב דרום ביום 17/08/21 בשעה 14:55		
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
3 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

צופר 15

SC0150

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 51.00

14:20

01/09/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
דופליקט=0		
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
< 1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 51.00

10:30

01/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

עמוד 38 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צופר 15

SC0150

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 51.00

10:30

01/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
43 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 51.00

10:40

15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 51.00

10:40

28/06/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
תוצאות דווחו על ידי זהר קוט ל ממרחב דרום, ביום 29/06/21 בשעה 00:00		
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
4 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 51.00

09:50

15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 39 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צופר 24

SC0240

פעיל

קידוח

השקיה

דגימה מתוכננת

עומק: 207.00

09:50

08/09/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
26 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

צופר 4א'

SC0A40

פעיל

קידוח

מים גולמיים

דגימה מתוכננת

עומק: 42.00

10:10

08/09/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
5 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 42.00

09:30

09/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
6 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 40 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

220 **צופר** **SC2200**
פעיל **קידוח** **השקיה**
 דגימה מתוכננת עומק: 593.00 09:40 08/09/2020
הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
150 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

צופר 221 א' **SC221E**
פעיל **קידוח** **השקיה**
 דגימה מתוכננת 10:00 08/09/2020
הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
4 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת 12:15 06/04/2021
הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
7 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 41 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי: אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צופר 10א'

SCA100

פעיל

קידוח

מים גולמיים

עומק: 380.00 10:40 03/09/2020

הערות: דווח תקין לאור חלבי ב-12:55, ב-04.09.20, וגם ב-13:00, ב-05.09.20

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
8 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 380.00 09:40 01/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
12 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 380.00 10:10 15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
42 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 380.00 08:30 15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
1 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עמוד 42 מתוך 44

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צופר 10ב'

SCB100

פעיל

קידוח

מים גולמיים

עומק: 253.00 10:45 03/09/2020

הערות: דוח לאור חג'בי ב-12:55, ב-04.09.20, וגם ב-05.09.20, ב-13:00

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
220 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

עומק: 253.00 09:45 01/11/2020

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
16 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

דגימה מתוכננת

עומק: 253.00 09:00 15/03/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
12 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

ניקוי וחיטוי

עומק: 253.00 09:20 11/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
10 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF

דופליקט=7. תוצאות דווחו על ידי
אנסטסיה נסטרנקו לאור חג'בי
ממרחב דרום. ביום 12/08/21
בשעה 08:30

עמוד 43 מתוך 44

-

לתקופת דיגום 01/09/2020 עד 31/08/2021

מרחב דרום

מיון לפי : אתר דיגום - תאריך - קוד בדיקה

צופר 10ב'

SCB100

פעיל

קידוח

מים גולמיים

ניקוי וחיטוי

עומק: 253.00

09:20

11/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF

דגימה מתוכננת

עומק: 253.00

08:40

15/08/2021

הערות:

תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדיקה
< 1 cfu/100	Total coliform MF	CMF TOT.COLIFORM MF
< 1 cfu/100	Fecal streptococcus MF	EMF STREP. FAECALIS MF
< 1 cfu/100	Fecal coliform MF	FMF FECAL COLIFORM MF
330 cfu/1 ml	Heterotrophic plate coun	TOTB TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML

547

תוצאות מרחב דרום

547

סה"כ תוצאות לדו"ח