

חטיבת תפעול ואחזקה - דרום
הנדסת איכות מים

סמנו: א.כ.מ 18836
תאריך: 14.01.2026

לכבוד
עופר גור
יו"ר ועדה חקלאית ואחראי תחום מים
מ.א ערבה תיכונה
ד.ג ערבה תיכונה 86825

אדון נכבד,

הנדון: ערבה תיכונה – בדיקת מים מליחים לשנת 2026-2027

1. בהתאם לתקנות המים לשנת תשנ"ז-1997, להלן תוצאות בדיקה של מים מליחים המסופקים אליכם, לצורך קביעת מחיר המים לשנת 2026-2027.

שם הצרכן	מספר הצרכן	מספר החיבור	שם סוג צריכה	אזור לחץ	ECFD [μS/cm]	Fe [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	Cl [mg/l]
ביס שדה חצבה	4869	57502	בית	611	2130	<0.1	302	0.22	424

שם הצרכן	מספר הצרכן	מספר החיבור	שם סוג צריכה	אזור לחץ	ECFD [μS/cm]	Fe [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	Cl [mg/l]
גדרון תח' נסיונות	5403	77622	מעורב	611	2130	<0.1	302	0.22	424

שם הצרכן	מספר הצרכן	מספר החיבור	שם סוג צריכה	אזור לחץ	ECFD [μS/cm]	Fe [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	Cl [mg/l]
חוות קרוקולוקו	9067	96606	מעורב	610	3210	291	265	0.54	666
חוות קרוקולוקו	9067	96617	מעורב	610	2700	<0.1	295	0.16	611

שם הצרכן	מספר הצרכן	מספר החיבור	שם סוג צריכה	אזור לחץ	ECFD [μS/cm]	Fe [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	Cl [mg/l]
יוסי ושלומית בן	3405	88231	חקלאות	648	11070	-	-	-	-
יוסי ושלומית בן	3405	108620	חקלאות	648	3140	<0.1	573	0.59	572

שם הצרכן	מספר הצרכן	מספר החיבור	שם סוג צריכה	אזור לחץ	ECFD [μS/cm]	Fe [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	Cl [mg/l]
חצבה	4803	55902	מעורב	611	2710	<0.1	354	0.56	540
חצבה	4803	57513	חקלאות	611	2130	<0.1	302	0.22	424
חצבה	4803	66590	חקלאות	611	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	70151	חקלאות	610	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	76155	חקלאות	610	3040	<0.1	400	0.34	-

חטיבת תפעול ואחזקה - דרום
 הנדסת איכות מים

שם הצרכן	מספר הצרכן	מספר החיבור	שם סוג צריכה	אזור לחץ	ECFD [μ S/cm]	Fe [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	Cl [mg/l]
חצבה	4803	80934	חקלאות	611	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	84725	חקלאות	611	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	93200	חקלאות	611	2710	<0.1	316	0.16	-
חצבה	4803	94356	חקלאות	611	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	94675	חקלאות	611	2130	<0.1	302	0.22	424
חצבה	4803	100127	חקלאות	611	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	103636	חקלאות	611	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	108209	חקלאות	610	2130	<0.1	302	0.22	424
חצבה	4803	108573	חקלאות	610	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	111839	חקלאות	611	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	111840	חקלאות	611	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	111851	חקלאות	611	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	111862	חקלאות	611	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	111873	חקלאות	611	3040	<0.1	400	0.34	-
חצבה	4803	100344	חקלאות	610	2130	<0.1	302	0.22	424

שם הצרכן	מספר הצרכן	מספר החיבור	שם סוג צריכה	אזור לחץ	ECFD [μ S/cm]	Fe [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	Cl [mg/l]
מ.א. ערבה	4972	73944	חקלאות	648	3180	<0.1	573	0.59	572
מ.א. ערבה	4972	99077	חקלאות	648	3010	573	597	0.73	456
מ.א. ערבה	4972	105462	מעורב	648	3180	<0.1	573	0.59	572
מ.א. ערבה	4972	105473	מעורב	648	3180	<0.1	573	0.59	572
מ.א. ערבה	4972	108631	בית	648	3180	<0.1	573	0.59	572
מ.א. ערבה	4972	100858	מעורב	648	3180	<0.1	573	0.59	572

שם הצרכן	מספר הצרכן	מספר החיבור	שם סוג צריכה	אזור לחץ	ECFD [μ S/cm]	Fe [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	Cl [mg/l]
מואה נווה מדבר	2521	87573	מעורב	648	3010	<0.1	568	0.1	463
מואה נווה מדבר	2521	103921	מעורב	648	3180	<0.1	394	0.15	451

שם הצרכן	מספר הצרכן	מספר החיבור	שם סוג צריכה	אזור לחץ	ECFD [μ S/cm]	Fe [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	Cl [mg/l]
מיצד חצבה	50008	95732	מעורב	645	2710	<0.1	295	0.16	611



חטיבת תפעול ואחזקה - דרום
הנדסת איכות מים

שם הצרכן	מספר הצרכן	מספר החיבור	שם סוג צריכה	אזור לחץ	ECFD [μ S/cm]	Fe [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	Cl [mg/l]
עידן	4391	65671	חקלאות	610	2710	<0.1	354	0.56	540
עידן	4391	69893	חקלאות	645	2130	<0.1	302	0.22	424
עידן	4391	71797	חקלאות	611	3060	<0.1	400	0.34	-
עידן	4391	73659	חקלאות	610	2710	<0.1	354	0.56	540
עידן	4391	85575	חקלאות	645	2130	<0.1	302	0.22	424
עידן	4391	86734	חקלאות	645	2130	<0.1	302	0.22	424
עידן	4391	90087	חקלאות	645	2130	<0.1	302	0.22	424
עידן	4391	92520	חקלאות	645	2130	<0.1	302	0.22	424
עידן	4391	92871	חקלאות	645	2130	<0.1	302	0.22	424
עידן	4391	93302	חקלאות	610	2700	<0.1	295	0.16	611
עידן	4391	96218	חקלאות	645	2130	<0.1	302	0.22	424
עידן	4391	102604	חקלאות	610	2710	<0.1	354	0.56	540
עידן	4391	104474	חקלאות	610	2130	<0.1	302	0.22	424
עידן	4391	108129	חקלאות	611	2700	<0.1	295	0.16	611
עידן	4391	108551	חקלאות	610	2130	<0.1	302	0.22	424
עידן	4391	110830	חקלאות	610	2700	<0.1	295	0.16	611
עידן	4391	112246	חקלאות	610	2700	<0.1	295	0.16	611
עידן	4391	113804	חקלאות	610	2130	<0.1	302	0.22	424
עידן	4391	117207	חקלאות	610	2710	<0.1	354	0.56	540

שם הצרכן	מספר הצרכן	מספר החיבור	שם סוג צריכה	אזור לחץ	ECFD [μ S/cm]	Fe [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	Cl [mg/l]
עין חצבה	53595	108276	חקלאות	611	2130	<0.1	302	0.22	424

שם הצרכן	מספר הצרכן	מספר החיבור	שם סוג צריכה	אזור לחץ	ECFD [μ S/cm]	Fe [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	Cl [mg/l]
עין יהב	4529	50792	חקלאות	643	3620	-	-	-	-
עין יהב	4529	50816	מעורב	643	5220	-	-	-	957
עין יהב	4529	54220	חקלאות	643	3620	-	-	-	-
עין יהב	4529	56477	חקלאות	643	3620	-	-	-	-
עין יהב	4529	59327	חקלאות	643	3220	<0.1	724	0.27	-
עין יהב	4529	59338	חקלאות	643	3220	<0.1	724	0.27	-
עין יהב	4529	59986	חקלאות	643	3620	-	-	-	-
עין יהב	4529	63434	חקלאות	643	3220	<0.1	557	0.35	-
עין יהב	4529	72193	חקלאות	643	3620	-	-	-	-
עין יהב	4529	77688	חקלאות	643	3620	-	-	-	-
עין יהב	4529	78426	חקלאות	643	3220	<0.1	557	0.35	-
עין יהב	4529	83361	חקלאות	643	3220	<0.1	557	0.35	-

חטיבת תפעול ואחזקה - דרום
הנדסת איכות מים

957	-	-	<0.1	5220	643	חקלאות	85826	4529	עין יהב
-	0.22	790	<0.1	3670	643	חקלאות	89548	4529	עין יהב
-	0.22	601	<0.1	3230	643	חקלאות	89617	4529	עין יהב
-	0.27	724	<0.1	3220	643	חקלאות	90691	4529	עין יהב
-	0.27	724	<0.1	3220	643	חקלאות	96946	4529	עין יהב
957	-	-	<0.1	5220	643	חקלאות	99420	4529	עין יהב
-	-	-	-	3620	648	חקלאות	99431	4529	עין יהב
-	-	-	-	3620	643	חקלאות	100150	4529	עין יהב
-	0.27	724	<0.1	3220	643	חקלאות	100434	4529	עין יהב
-	0.22	790	<0.1	3670	643	חקלאות	101240	4529	עין יהב
-	-	-	-	3620	643	חקלאות	105850	4529	עין יהב
-	-	-	-	3620	643	חקלאות	114028	4529	עין יהב

Cl [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	Fe [mg/l]	ECFD [μS/cm]	אזור לחץ	שם סוג צריכה	מספר החיבור	מספר הצרכן	שם הצרכן
424	0.22	302	<0.1	2130		מעורב	82852	14497	מזיד אלעמרני

Cl [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	Fe [mg/l]	ECFD [μS/cm]	אזור לחץ	שם סוג צריכה	מספר החיבור	מספר הצרכן	שם הצרכן
686	-	634	-	3540	644	מעורב	58099	4701	פארן
-	0.13	608	<0.1	2950	644	חקלאות	103475	4701	פארן
-	0.13	608	<0.1	2950	644	חקלאות	103486	4701	פארן
-	0.13	608	<0.1	2950	644	חקלאות	103497	4701	פארן
-	0.13	608	<0.1	2950	644	חקלאות	103501	4701	פארן
-	0.13	608	<0.1	2950	644	חקלאות	103512	4701	פארן
-	0.13	608	<0.1	2950	644	חקלאות	103523	4701	פארן
686	-	634	-	3540	644	חקלאות	106666	4701	פארן
-	0.13	608	<0.1	2950	644	חקלאות	112747	4701	פארן

Cl [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	Fe [mg/l]	ECFD [μS/cm]	אזור לחץ	שם סוג צריכה	מספר החיבור	מספר הצרכן	שם הצרכן
424	0.22	302	<0.1	2130	611	חקלאות	58727	4814	דרי פרלמוטר
611	0.16	295	<0.1	2700	645	מעורב	69724	4814	דרי פרלמוטר

Cl [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	Fe [mg/l]	ECFD [μS/cm]	אזור לחץ	שם סוג צריכה	מספר החיבור	מספר הצרכן	שם הצרכן
572	0.59	573	<0.1	3140	648	מעורב	67635	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	67646	556	צופר
572	0.59	573	<0.1	3140	648	חקלאות	72342	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	90394	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	90920	556	צופר

חטיבת תפעול ואחזקה - דרום
הנדסת איכות מים

572	0.59	573	<0.1	3140	648	חקלאות	92325	556	צופר
572	0.59	573	<0.1	3140	648	חקלאות	96957	556	צופר
572	0.59	573	<0.1	3140	648	חקלאות	99567	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	102897	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	105861	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	107621	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	108287	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	110237	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	114324	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	114335	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	114346	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	114357	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	114368	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	114379	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	114380	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	114391	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	בית	115232	556	צופר
456	0.73	597	573	3000	648	חקלאות	116048	556	צופר

Cl [mg/l]	H ₂ S [mg/l]	SO ₄ [mg/l]	Fe [mg/l]	ECFD [μS/cm]	אזור לחץ	שם סוג צריכה	מספר החיבור	מספר הצרכן	שם הצרכן
980	-	-	-	3680	644	בית	116297	8397	צוקים

2. הדיגום נערך בתאריכים 21-22.10.2025 בנוכחות נציג הצרכן.

בכבוד רב,
מנהל מימון
אפרים פרקש
מהנדס איכות מים מרחבי



חטיבת תפעול ואחזקה - דרום
הנדסת איכות מים

העתק:
דניאל שגב -רשות המים, רח' בנק ישראל, בנין ג'נרי2, ירושלים
עדי בן חמו- מהנדס מרחב בדרום
שי עזרא- מנהל יחידת איכות מים ומשאבי מים, מטה
יורם ואנדנברג – מנהל יא"מ ערבה
גלי פורטנוי- מנהלת יחידת גביה ונכסים, מטה
יורי קספרוק – מרחב הדרום
ניצן אליהו – מרחב הדרום
ורד נחמני - מרחב דרום
מרק ברקן – מרחב הדרום
תיק

